



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1045

Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С СТБ 1658-2015

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

Номер партии: 1045

Масса брутто:

кг

Масса нетто:

кг

Дата изготовления: 22.07.2018

Резервуар № 23

Взлив: 1001 см



№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1658-2015		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Цетановое число		не менее 51	ГОСТ ISO 5165	51.0	-	52.5
2	Цетановый индекс		-	СТБ ИСО 4264	46.0	-	55.1
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	СТБ ИСО 12185	820.0	845.0	829.1
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	ГОСТ EN 12916	-	8.0	0.7
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	4.6
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 55	СТБ ИСО 2719	выше 55	-	77
7	Коксуемость 10%-ного остатка	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0.30	0.01
8	Массовая доля золы	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0.010	0.003
9	Содержание воды	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	65
10	Содержание механических примесей	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	9.0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	класс	-	СТБ ИСО 2160	класс 1		класс 1
12	Стойкость к окислению	г/м³	-	СТБ ИСО 12205	-	25	10.0
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1.4) при 60 °С	мкм	не более 460	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	386
14	Вязкость при 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2.000	4.500	2.772
15	Фракционный состав: -при 250 °С перегоняется -при 350 °С перегоняется -95% (об.) перегоняется при температуре	об. % об. % °С	- - не выше 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	менее 65 - 360	38.0 более 85 345.0
16	CFPP	°С		ГОСТ EN 116	-	минус 5	минус 6


Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку; металлосодержащие присадки отсутствуют.

Сведения о декларации о соответствии: № ТС ЗУ/112 11.01 ТР013 002 03564, действительна по 21.02.2019.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок -1 год с даты изготовления.

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Костенич Е.М.



Ильина Ю. А.

Дата выдачи паспорта:

22.07.2018